

Anläggningens namn	Östersunds Tennishall
Anläggningens gatuadress	Genvägen 31
Anläggningens postnummer och postadress	831 43 Östersund
Anläggningens telefonnummer	063-107450

Angöring & parkering	Svar	Kommentar
Avstånd från angöringsplats (färdtjänst) till entrén?	15	
Avstånd från närmaste hållplats till entrén?	<100 m	
Avstånd från HK-parkering till entrén?	15	
Fast ytskikt på parkering och ytan fram till entrén?	Nej	
Typ av ytskikt?	Annat	Trasig asfalt
Antal HK-parkeringsplatser?		Uppgrävt, oklart hur många HK-platser.
Är området från angöringsplats till entrén plant?	Nej	
Finns det kontraster?	Nej	
Finns det ledstråk till entrén?	Nej	
Övrigt		Renovering pågår utanför. Delar av vägen från parkeringen är uppgrävd likaså på delar av parkeringen.

Entré	Svar	Kommentar
Är det en plan entré?	Nej	
Finns det trappor?	Nej	
Finns det ramp och vilken Höjd har den (i cm)?	Ja	50
Finns det ramp och vilken Längd har den (i cm)?	Ja	400
Är det en tröskel vid dörren?	Ja	2 cm hög.
Finns det automatiska dörrar?	Nej	
Finns det dörröppnare?	Ja	
Placering av armbågskontakt (manöverdon)	Vänster	
På vilken höjd sitter dörröppnaren?	100	
Finns det kontraster?	Nej	
Passagemått genom entrédörr?	90	
Finns det ledstråk?	Nej	
Är entrén markerad med skyltning?	Nej	
Övrigt		

Receptionen	Svar	Kommentar
Är den anpassad för rullstol, dvs med en låg del?	Nej	
Finns det en hörselslinga?	Nej	
Finns det en orienteringstavla?	Nej	
Finns det ledstråk?	Nej	
Finns det en universaltoalett (RWC)?	Nej	
Övrigt		

Layout	Svar	Kommentar
--------	------	-----------

Vilken våning är entréplanet på?	0	
Antal våningsplan i byggnaden?	1	
Finns det hiss till alla aktivitetsområdena?	Nej	

Hiss	Svar	Kommentar
Vilken dörrbredd har hissen?		Finns ingen
Vilken bredd har hissen?		
Vilken längd har hissen?		
Är hissen talande, invändigt och utvändigt?		
Manöverpanelens höjd?		
Finns det punktskrift?		
Vilken storlek är det på knapparna?		
Har hissdörren kontrasterande färg mot väggen?		
Finns det ledstråk?		
Finns det skyltar och pictogram?		
Övrigt		

Åskådarplatser och läktare	Svar	Kommentar
Hur många rullstolsplatser finns det?	0	
Finns det plats för familj och andra medföljande?	Nej	
Avstånd till närmaste universaltoalett?		Finns ingen
Finns det hiss till läktare?	Nej	
Finns det kontrastmarkeringar i trappor vid läktare?	Nej	
Finns det ledstänger i trappor vid läktare?	Nej	
Finns det kontraster?	Nej	

Finns det ledstråk?	Nej	
Finns det skyltar och pictogram?	Nej	
Övrigt		

Omklädningsrum Dam	Svar	Kommentar
Hur många omklädningsrum Dam finns det?	1	
Hur många takduschar finns det?	0	
Hur många handduschar finns det?	3	
Höjd på armatur för reglering av tryck och temp?	115	
Vilken typ av armatur är det?	Rund ratt	
Finns det duschpall/duschstol?	0	
Vilken höjd har bänkarna?	45	
Hur många förvaringsskåp finns det?	46	
Vilken höjd sitter skåpen på?	75	Krok i skåpen på 117 cm höjd.
Vilken typ av lås har de?	Nyckel	
Vilken höjd sitter klädkrokarna på?	174	
Finns det ledstråk från ombyte->dusch->bassäng?	Nej	
Finns det kontraster?	Nej	
Finns det bastu?	Nej	
Finns det skyltar och pictogram?	Nej	
Övrigt		

Omklädningsrum Herr	Svar	Kommentar
Hur många omklädningsrum Herr finns det?	1	Se Dam ovan.
Hur många takduschar finns det?		
Hur många handduschar finns det?		
Höjd på armatur för reglering av tryck och temp?		
Vilken typ av armatur är det?		
Finns det duschpall/duschstol?		
Vilken höjd har bänkarna?		
Hur många förvaringsskåp finns det?		
Vilken höjd sitter skåpen på?		
Vilken typ av lås har de?		
Vilken höjd sitter klädkrokarna på?		
Finns det ledstråk från ombyte->dusch->bassäng?		
Finns det kontraster?		
Finns det bastu?		
Finns det skyltar och pictogram?		
Övrigt		

Övrig verksamhet:	Svar	Kommentar
Finns det kiosk/café/restaurang?	Nej	Endast klubbrum för ungdomar att vara för att göra läxor och äta mellanmål. Det finns ett fikarum där mab kan köpa läsk och choklad ur en automat.
Finns det ledstråk?	Nej	
Finns det kontraster?	Nej	
Finns det skyltar och pictogram?	Nej	

Finns det mötesrum/konferensrum?	Nej	
----------------------------------	-----	--

Är mötesrummet utrustat med en hörselslinga? Finns det ledstråk? Finns det skyltar och pictogram? Övrigt		Finns ett strängrum.
---	--	----------------------

Information på egen hemsida	Svar	Kommentar
-----------------------------	------	-----------

Finns det allmän info om tillgänglighet på hemsidan?	Nej	
Anges avvikelser, t ex hiss ur funktion?	Nej	

IDROTTSPECIFIKA PARAMETRAR

TENNISHALL

	Krav	Kommentar
--	------	-----------

Förening som håller i parasport på anläggningen?	Nej	De vill ha med fungerar inte idag pga hallens funktion.
--	-----	---

Är planerna rullstolstillgängliga?	Ja	Den gamla planen är inte lika enkel att ta sig till.
Hur många planer finns det i hallen?	3	2 i den nya och 1 i gamla hallen.
Vilket underlag är det i hallen?	Hardcourt	
Finns det förråd att förvara tennisstolar i?	Nej	
Finns det ledstråk?	Nej	
Finns det skyltar och pictogram?	Nej	
Övrigt		En gammal och en nyare del. Huset är delvis K-märkt, vilket försvårar ombyggnad.

Universaltoaletter (RWC) utformning

	Svar	Kommentar
--	------	-----------

Antal universaltoaletter totalt i byggnaden?	0	Finns inga anpassade toaletter. De toaletter som finns är väldigt små och har smala dörrar.
Placering vid fler än en (ange plats under kommentar).		
Toalettgrupp 1 plats		
Toalettgrupp 2 plats		
Övrigt		